АККУМУЛЯТОР ИННОВАЦИЙ
Научно технический центр

ООО «Аккумулятор инноваций»
445024, РФ, Самарская обл.,
г. Тольятти, Южное шоссе, 163 оф. 35А
тел. (8482) 270-553
(8482) 316-464
http://akkum-innova.ru
ИНН 6321431240 КПП 632101001
ОГРН 1176313045501
№ 25-07/035 от 09.07.2025

Заключение по результатам испытаний

ООО «Индустриальная компания ИНКОМ»
Исполнительному директору
М.В. Синицыной

На Ваш запрос № 63-ИНД. от 08.07.2025г. сообщаем, что в период с 02.06.2025 г. по 26.06.2025г. в лаборатории ООО «Аккумулятор инноваций» (Аттестат аккредитации №ААС.А.00356 от 21.06.2023) были проведены испытания продукции производства ООО «Индустриальная компания ИНКОМ» на соответствие требованиям ГОСТ Р 52846 «Батареи аккумуляторные свинцовые тяговые. Основные требования и методы испытания» и ГОСТ 20.57.406 «Комплексная система контроля качества. Изделия электронной техники, квантовой электроники и электротехнические» в строгом соответствии с действующей областью аккредитации лаборатории. Были предоставлены на испытания следующие образцы:
Ячейки 5PzS-700 - 3 шт.
Ячейки 5PzS-400 - 3 шт.
Ячейки 3PzS-375 - 3 шт.

По результатам тестирования выпущено три протокола с результатами испытаний. Вся представленные образцы в рамках указанных испытаний соответствует своим заявленным номинальным параметрам согласно ГОСТ Р 52846 и ГОСТ 20.57.406 и имеет стабильный уровень характеристик, а именно:

- размеры полюсных выводов (п.2.41 ГОСТ 20.57.406);
- номинальная ёмкость при поставке (п.5.2 ГОСТ Р 52846-2007);
- номинальная ёмкость после заряда (п.5.2 ГОСТ Р 52846-2007);
- характеристика короткого режима разряда: напряжение разряда и время разряда (п.5.4 ГОСТ Р 52846-2007).

Все указанные испытания проводились на аттестованном и поверенном оборудовании, а именно:

- автоматизированные зарядно-разрядные устройства типа АК-ЭИ-АБ-2-150А-20В (зарядно-разрядный ток от 0,1 до 150А);
- автоматизированный комплекс типа АРзК-2500А-15В (разрядный ток от 0,1 до 2500А)
- весы электронные лабораторные HJR-62KDSCE;
- штангенциркуль (вид ШШЦ-I) NORGAU 04003030.



С уважением,
Генеральный директор
ООО «Аккумулятор инноваций» А. С. Кайров

Исп. Егоров В. П.,
9023767898